

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комиссии

МКДОУ № 31

А. Аршинова

03. 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Ленинградская область, пос. Ушаки

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«19» марта 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения № 31 п. Ушаки «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» (МКДОУ № 31 п. Ушаки).

1.2. Адрес объекта: 187003, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д. 21

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 970,5 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 8014 кв. м

1.4. Год постройки здания 1971 г., последнего капитального ремонта - г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального - г.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 31 п. Ушаки «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей» (МКДОУ № 31 п. Ушаки).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 187003, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Ушаки, д. 21

1.8. Основание для пользования объектом: Договор о порядке использования закрепленного за муниципальным образовательным учреждением имущества муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» на праве оперативного управления от 17.01.2003 года.

1.9. Форма собственности: муниципальная собственность.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д.10-А, тел./факс 8 (81361) 22153, E-mail: komtosn@yandex.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация образовательной программы дошкольного образования, прием и уход за детьми.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети (от 1,5 до 7 лет).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития; нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 чел. в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 1 (остановка «Конечная»).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет) Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта автобуса № 1 «Конечная» 150 м

3.2.2 Время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией; таймером: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая; тактильная; визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть; нет (незначительные перепады)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|--------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|--------|--|---|------------|----------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (Г,У,О,К) ВНД (С) | - | 1.1-1.8 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С) | - | 2.1-2.16 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С) | - | 3.1-3.18 |

| | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|--------------|
| 4 | Зона целевого назначения здания (детские группы) | ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О) ДУ (К,С) | - | 4.1- 4.32 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С) | - | 5.1- 5.14 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-И (Г,К,О,У) ВНД (С) | - | 6.1-6.6 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С) | - | - |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О), ВНД (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушением слуха, для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Отсутствует визуальное обозначение места открывания калитки. Путь движения на территории не обозначен визуально и тактильно. Отсутствуют парковочные места для инвалидов.

Лестницы боковых входов не обозначены контрастной маркировкой, лестницы не дублируются пандусами, у лестниц боковых входов поручни расположены на ненормативной высоте, отсутствуют поручни с внутренней стороны, перед маршами лестниц и спусками на лестницы отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Отсутствует кнопка вызова помощника. Глубина входных площадок боковых входов менее нормативных значений (1,1 м). Ширина дверных проемов входных дверей в свету менее 0,9 м (0,82 м), в дверных проемах входов расположены пороги высотой более 0,014 м (0,1 м), перед дверьми отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, дверные ручки не соответствуют нормам доступности для различных категорий инвалидов. Глубина тамбуров менее нормативных значений, ширина дверных проемов створок дверей из тамбуров в свету менее 0,9 м (0,7 м), дверные ручки не соответствуют нормам доступности для различных категорий инвалидов.

Отсутствует тактильное и контрастное обозначение пути движения от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования. Перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели, лестницы на выходе из тамбуров и лестницы на 2-й этаж не дублируются подъемными устройствами, у лестниц на выходе и тамбуров отсутствуют поручни, у лестниц на 2-й этаж отсутствуют поручни со стороны стены. Ширина дверных проемов створок двустворчатых дверей в свету менее 0,9 м, дверные ручки не соответствуют нормам доступности для различных категорий инвалидов. Дополнительные пути эвакуации имеют барьеры:

- ширина дверных проемов менее 0,9 м,
- на путях эвакуации имеются необозначенные и необорудованные пандусами или подъемными устройствами лестницы,
- поручни обустроены с нарушением действующих нормативов,
- высота порогов выходных дверей более 0,014 м.

Высота порога на входе в кабинет заведующей более 0,014 м (0,05 м), ширина дверных проемов в медицинский и процедурный кабинеты, кабинет заведующей в свету менее 0,9 м (0,78 м), дверные ручки не соответствуют нормам по доступности для использования различными категориями инвалидов, отсутствуют технические и организационные решения для инвалидов с нарушением слуха. Ширина дверных проемов на входах в группы в свету менее 0,9 м (0,78 м), в физкультурный зал в свету менее 0,9 м (0,78 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий, дверные ручки не соответствуют нормам по доступности для использования различными категориями инвалидов, на входах в некоторые группы расположены препятствия в виде мебели, острые углы шкафов, ширина прохода между кроватями в спальнях

30 см. отсутствуют прикроватные поручни, в музыкальном зале отсутствует индукционная система.

Ширина дверных проемов в санузлы в группах в свету менее 0,9 м, на входах в санузлы в группах имеются пороги высотой более 0,014 м. санузлы в группах не оборудованы поручнями, крючками для костылей и других принадлежностей, в санузлах в группах установлены смесители с отдельным регулированием подачи горячей и холодной воды. В раздевалках не предусмотрено дополнительное пространство для хранения индивидуальных средств реабилитации, ширина проходов менее 1,5 м.

На входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения, отсутствует схема расположения зон оказания услуг, доступная для инвалидов с нарушением зрения, отсутствуют информационные таблички с обозначением зон целевого посещения, доступные для инвалидов с нарушением зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий и капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий и капитальный ремонт |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018 г. – 2020 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Ленинградской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/> (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>7</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>7</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>11</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>6</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Заведующий Арминова М. А. М. А. Арминова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Зам. зав. отделом по...
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Завхоз Сухова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Начальник отдела кадров и оргработы СПб РО ОООИ ВОГ

Хорошайлова Ю.С.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Председатель Тосненской районной организации Ленинградской областной организации общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов»

Седых В.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

